

KISS ISTVÁN  
SZOMBATHELY,  
KEMÉNY ZS. U. 22.  
9700

FH. AZONOSÍTÓ: 3600056-1 Tervszám: 747/2017

IKTATÓSZÁM F731-95771-2/2017

ÜGYINTÉZŐ Mészáros István

TÁRGY Kiviteli terv műszaki biztonsági felülvizsgálata

Répczevi, Fő u. 75. Hrsz: 87 Répczevi Polgármesteri Hiv. (meglévő) 39N050291840000N

2017.08.22



Tisztelt Címzett!

A Társaságunkhoz benyújtott tárgyi tervdokumentációt a 2008. évi XL. számú földgázellátásról szóló törvény alapján, a helyszín megtekintése nélkül műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgáltuk és azt

### **kivitelezésre alkalmasnak minősítjük.**

Társaságunk – a tervezői felelősségre figyelemmel - a kiviteli tervdokumentációban kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez (átalakításához) szükséges műszaki-biztonsági követelmények meglétét ellenőrizte. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek, valamint más hozzájárulások beszerzése az ingatlan tulajdonos kötelessége.

A kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció szerinti szerelést olyan gazdasági társaság, vagy vállalkozó végezheti, aki a tevékenység ellátására a műszaki-biztonsági hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik és jogosultságát Társaságunknál igazolta. A felülvizsgált tervtől eltérni csak a tervező és Társaságunk előzetes hozzájárulásával lehet.

A munka elkészültét a felhasználó illetve kivitelező (gázszerelő) a megvalósulási terv ("D" terv) benyújtásával jelentheti be a területileg illetékes Üzemegységünknek. Ennek tartalmaznia kell a műszaki-biztonsági ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat (műbizonyságok, kémény alkalmassági szakvélemény, stb.). A műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételeinek biztosítása a kivitelező feladata. Az ellenőrzésnél a kivitelezőnek jelen kell lennie.

Az üzemelő csatlakozóvezetékét csak Társaságunk vagy megbízott szakembere bonthatja meg, (gázmérő leszerelés, gáztalanítás, üzemelő vezetékre való rákötés), illetve helyezheti ismét üzembe.

**Jelen nyilatkozatunk 2 évig érvényes** és nem mentesíti a beruházót/építtetőt/felhasználót az egyéb (a szerelési és beüzemelési munkához szükséges) hatósági engedélyek beszerzése alól.

**Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. július 1-ét követően - függetlenül a terv érvényességétől - nem vehető használatba egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen**

**a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,**

**b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre**

**vonatkozó előírásoknak nem felel meg.**

Tájékoztatjuk, hogy a dokumentáció szerinti kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzésének időpontját a <http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu/fogyaszto-szeretnek-lenni/muszaki-biztonsagi-ellenorzes-idopontok.php> internetes elérhetőségen közzétesszük. Az időpontról az iktatószám alapján tud tájékozódni azt követően, hogy a kivitelező a megvalósulási dokumentációt az illetékes Kirendeltségünkre/Üzemegységünkre benyújtotta és az időpontot Társaságunk képviselőjével egyeztetette.

**Megjegyzés:**

Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
55  
Tóth Zoltán  
gázhálózat karbantartási vezető

Mészáros István  
tervfelülvizsgáló vezető

Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG  
Központi Tervfelülvizsgálat

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.  
kozpontitervfelulvizsgalat.hu@gdf-suez.hu

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu